



Returadresse:
Vestsjællands Brandvæsen
Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg

*Ungdomsinstitution Elmehus
Annebergparken 34*

4500 Nykøbing

14. september 2017

Journal nr.

Vedrørende brandsyn afviklet af Birgitte Kryger 13. september 2017

Brandvæsenet har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Morten og Nicolaj, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

PÅBUD

Objekt:Elmehus / 1.a. Hoteller

05.06 Flugtvejsdøre (Lovpunkt)

Besvarelse: Påbud

Bemærkning: Flugtvejsdøren i mødelokalet mod øst var blokeret af store puder, hvilket straks skal fjernes. Flugtvejsdøre skal kunne åbnes frit og uhindret.

Tidsfrist for udbedring: 28. september 2017

07.02 Branddøres lukkefunktion (Lovpunkt)

Besvarelse: Påbud

Bemærkning: Der blev ved brandsynet konstateret at branddøren på 1. sal mod øst ikke lukkede tæt og i fals. Denne branddør skal gøres selvlukkende igen.

Tidsfrist for udbedring: 28. september 2017

08.04 Belyste udgangsskilte (Lovpunkt)

Besvarelse: Påbud

Bemærkning: Lyset i to af udgangslamperne på afdeling Øst var slukket og skal tændes.

Tidsfrist for udbedring: 28. september 2017

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<http://fridaweb.dk/udbedring/9cf36b0e646923928b2bfa6c3cac4990>

NÆSTE BRANDSYN⁴

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2017

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig på mail bikr@vsbv.dk eller tlf. nr. 22370622.

Venlig hilsen

Birgitte Kryger

-
1. Brandsynet gennemføres med hjemmel i § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
 2. Jf. forvaltningslovens § 19.
 3. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
 4. Brandsynsterminen fastsættes i henhold til § 4, stk. 1-5 i bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.